

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

ul. Obwodowa 6 11-500 Giżycko

tel. centrala 087/ 429 91 71 - 72; fax. 087/ 429 91 70;

<http://www.pwkgizycko.pl/>

LABORATORIUM ŚRODOWISKOWE

Bystry 25

11-500 Giżycko

tel./fax. 087/429 33 77

e-mail: laboratorium@pwkgizycko.pl

Dziedzina badań:

badania chemiczne, analityka chemiczna; badania własności fizycznych; badania mikrobiologiczne;
pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek



AB 1051

Sprawozdanie z badań

Nr DŚ/210/23 z dnia 14.04.2023 r. str.1/2

1.Dane dotyczące zlecenia

Nazwa Zleceniodawcy ^{DK}: Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Agro-Mazury”

Adres Zleceniodawcy ^{DK}: 11-612 Kruklanki, ul. Wodna 9B

Numer i data zlecenia: DŚ-01/Z/80/23 z dnia 11.04.2023 r.

2.Dane dotyczące pobierania próbki do badań

Obiekt badań: **próbka wody do spożycia**

Data pobrania ^{DK} / przyjęcia próbki: 11.04.2023 r. / 11.04.2023 r.

Podmiot pobierający ^{DK} / Osoba pobierająca ^{DK}: Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Agro-Mazury” / Zenon Zajączkowski ^P

Miejsce pobrania próbki ^{DK}: Brożówka – wodociąg gminny, sklep spożywczy

- woda pobrana z kranu

Protokół przyjęcia próbki do badań: Protokół Przyjęcia Próbkki do Badań z dnia 11.04.2023 r.


Metoda pobrania próbki ^{DK} Próbkę pobrał Zleceniodawca zgodnie z instrukcją pobierania
IB-02 wyd.6 z dnia 02.01.2019

3.Dane dotyczące próbek

Kod próbki:

275/Z/23 – próbka wody z kranu – stan próbki odpowiedni

Specjalista analityk


mgr Renata Cielecka

.....
osoba zatwierdzająca

Sprawozdanie z badań

Nr DŚ/210/23 z dnia 14.04.2023 r. str.2/2

4. Wyniki badań

Data rozpoczęcia / data zakończenia badania: 11.04.2023 r. / 14.04.2023 r.

Lp.	Badany parametr Jednostka Metoda	275/Z/23			Wartości parametryczne wg Rozp. M.Z. z dnia 07.12.2017r Dz. U. poz. 2294
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa (posiew węglbny) jtk/1ml	Q	R ₁ /S	L	29 (19 – 42) ^m bez nieprawidłowych zmian (zaleca się do 200 jtk/1ml w kranie u konsumenta)
2.	Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej	Q	R ₁ /S	L	0 0
3.	Liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej	Q	R ₁ /S	L	0 0
4.	Liczba enterokoków (paciorkowców kałowych) jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda filtracji membranowej	Q	R ₁ /S	L	0 0

5. Uwagi i objaśnienia

^m - przedstawiona niepewność rozszerzona pomiaru została oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036 i opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2, zapewniając poziom ufności około 95%, odnosi się tylko do badanej próbki i nie obejmuje niepewności pobierania.

Q - badania akredytowane przez PCA, certyfikat akredytacji nr AB 1051

R₁ - badania przeprowadzane w Laboratorium metodami referencyjnymi, wskazanymi w przepisach prawa do oceny zgodności wody przeznaczonej do spożycia jaką określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. Dz. U. poz. 2294.

S - badania wykonane metodami o zatwierdzonym systemie jakości badań wody do spożycia przez ludzi zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku, nr decyzji HK.9011.2.12.2022.MT z dnia 14.07.2022 r.

^P - Próbką została pobrana przez przedstawiciela Zleceniodawcy posiadającego zaświadczenie PPIS (zaświadczenie Nr 70/06) potwierdzające przeszkolenie do pobierania próbek do badań w obszarze regulowanym prawnie.

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badań odnoszą się tylko do analizowanej/badanej próbki, a nie do próbki/obiektu, z którego próbka ta była pobrana.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania badań/pomiarów będą dostępne w laboratorium na życzenie klienta.

miejsce wykonania badania: L - Laboratorium Środowiskowe, Bystry 25

DK - zamieszczone informacje zostały uzyskane od klienta i mogą wpływać na ważność wyników.

Specjalista analityk

.....mgr *Donata Gielecka*.....
osoba autoryzująca

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi. Laboratorium zobowiązuje się do jej rozpatrzenia w ciągu 14 dni.

Zgodnie z komunikatem ISO-ILAC-IAF (styczeń 2009) dostępnym na stronie www.pca.gov.pl akredytacja laboratorium w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oznacza spełnienie wymagań dotyczących kompetencji technicznych i systemu zarządzania, koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wyników badań.

-----Koniec sprawozdania-----



PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

ul. Obwodowa 6 11-500 Giżycko
tel. centrala 087/ 429 91 71 - 72; fax. 087/ 429 91 70;

<http://www.pwkgizycko.pl/>

LABORATORIUM ŚRODOWISKOWE

Bystry 25

11-500 Giżycko

tel./fax. 087/429 33 77

e-mail: laboratorium@pwkgizycko.pl

Dziedzina badań:

badania chemiczne, analityka chemiczna; badania własności fizycznych; badania mikrobiologiczne;
pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek



AB 1051

Sprawozdanie z badań

Nr DŚ/211/23 z dnia 14.04.2023 r. str.1/2

1. Dane dotyczące zlecenia

Nazwa Zleceniodawcy^{DK}: Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Agro-Mazury”

Adres Zleceniodawcy^{DK}: 11-612 Kruklanki, ul. Wodna 9B

Numer i data zlecenia: DŚ-01/Z/80/23 z dnia 11.04.2023 r.

2. Dane dotyczące pobierania próbki do badań

Obiekt badań: **próbka wody do spożycia**

Data pobrania^{DK} / przyjęcia próbki: 11.04.2023 r. / 11.04.2023 r.

Podmiot pobierający^{DK} / Osoba pobierająca^{DK}: Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Agro-Mazury” / Zenon Zajączkowski^P

Miejsce pobrania próbki^{DK}: **Jasieniec 8/2 – wodociąg gminny,**
• **woda pobrana z kranu**

Protokół przyjęcia próbki do badań: **Protokół Przyjęcia Próbkki do Badań z dnia 11.04.2023 r.**

Metoda pobrania próbki^{DK} **Próbkę pobrał Zleceniodawca zgodnie z instrukcją pobierania IB-02 wyd.6 z dnia 02.01.2019**

3. Dane dotyczące próbek

Kod próbki:

276/Z/23 – próbka wody z kranu – stan próbki odpowiedni

Specjalista analityk

mgr Renata Cielecka

.....
osoba zatwierdzająca

Sprawozdanie z badań

Nr DŚ/211/23 z dnia 14.04.2023 r. str.2/2

4. Wyniki badań

Data rozpoczęcia / data zakończenia badania: 11.04.2023 r. / 14.04.2023 r.

Lp.	Badany parametr Jednostka Metoda	276/Z/23			Wartości parametryczne wg Rozp. M.Z. z dnia 07.12.2017r Dz. U. poz. 2294
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa (posiew wgłębny) jtk/1ml	Q	R ₁ /S	L	200 (140 – 270) ^m bez nieprawidłowych zmian (zaleca się do 200 jtk/1ml w kranie u konsumenta)
2.	Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej jtk/100ml	Q	R ₁ /S	L	0 0
3.	Liczba bakterii Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej jtk/100ml	Q	R ₁ /S	L	0 0
4.	Liczba enterokoków (paciorkowców kałowych) PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda filtracji membranowej jtk/100ml	Q	R ₁ /S	L	0 0

5. Uwagi i objaśnienia

^m - przedstawiona niepewność rozszerzona pomiaru została oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036 i opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2, zapewniając poziom ufności około 95%, odnosi się tylko do badanej próbki i nie obejmuje niepewności pobierania.

Q - badania akredytowane przez PCA, certyfikat akredytacji nr AB 1051

R₁ - badania przeprowadzane w Laboratorium metodami referencyjnymi, wskazanymi w przepisach prawa do oceny zgodności wody przeznaczonej do spożycia jaką określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. Dz. U. poz. 2294.

S - badania wykonane metodami o zatwierdzonym systemie jakości badań wody do spożycia przez ludzi zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku, nr decyzji HK.9011.2.12.2022.MT z dnia 14.07.2022 r.

P - Próbkę została pobrana przez przedstawiciela Zleceniodawcy posiadającego zaświadczenie PPIS (zaświadczenie Nr 70/06) potwierdzające przeszkolenie do pobierania próbek do badań w obszarze regulowanym prawnie.

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badań odnoszą się tylko do analizowanej/badanej próbki, a nie do próbki/obiektu, z którego próbka ta była pobrana.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania badań/pomiarów będą dostępne w laboratorium na życzenie klienta.

miejsce wykonania badania: L – Laboratorium Środowiskowe, Bystry 25

DK – zamieszczone informacje zostały uzyskane od klienta i mogą wpływać na ważność wyników.

Specjalista analityk

mgr Renata Cielecka

osoba autoryzująca

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi. Laboratorium zobowiązuje się do jej rozpatrzenia w ciągu 14 dni.

Zgodnie z komunikatem ISO-ILAC-IAF (styczeń 2009) dostępnym na stronie www.pca.gov.pl akredytacja laboratorium w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oznacza spełnienie wymagań dotyczących kompetencji technicznych i systemu zarządzania, koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wyników badań.

-----Koniec sprawozdania-----