



Ministerstwo  
Sportu i Turystyki



**GMINA KRUKLANKI**

ul. 22-go Lipca 10  
11-612 Kruklanki  
NIP 845 198 265 3  
REGON 790671248

Kruklanki dnia 27.02.2019 r.

PBO.271.2.2.2019

**Do wszystkich Wykonawców  
Wyjaśnienie nr 2**

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) w związku z otrzymanym w dniu 20.02.2019 r. zapytaniem dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym „*Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Kruklankach*” przekazuję treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową na wykonanie kanalizacji deszczowej zawierającą:

- a) parametry techniczne separatorów wraz z osadnikiem piasku,
- b) parametry techniczne skrzynek rozsączających i sposób ich ułożenia,
- c) pełen plan zagospodarowania terenu, aktualnie zamieszczony jest tylko fragment,
- d) rysunek profilu kanalizacji zawierający separatory oraz zbiorniki retencyjno – rozsączające.

**Odpowiedź**

Zamawiający przedstawia w załączeniu do zapytania projekt kanalizacji deszczowej.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dysponuje projektem zawierającym lokalizację i parametry techniczne klimatyzatorów.



Ministerstwo  
Sportu i Turystyki



**Odpowiedź**

Zamawiający informuję że w projekcie budowlanym brak jest instalacji klimatyzacji.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dysponuje projektem wentylacji mechanicznej zawierającej przekroje montażu central i kanałów wentylacyjnych.

**Odpowiedź**

Zamawiający przedstawia w załączeniu do zapytania projekt wentylacji mechanicznej.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dysponuje projektem na wykonanie monitoringu wizyjnego.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dysponuje projektem monitoringu wizyjnego. Przebieg trasy instalacji monitoringu zostanie ustalony z Wykonawcą podczas robót. Planowane jest przygotowanie instalacji do obsługi czterech kamer wewnątrz sali i czterech na zewnątrz w narożach budynku.**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dysponuje projektem na wykonanie instalacji teletechnicznych.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dysponuje projektem instalacji teletechnicznych. Przebieg trasy instalacji teletechnicznej zostanie ustalony z Wykonawcą podczas robót. Planowane jest doprowadzenie instalacji do pomieszczenia nauczyciela W-F.

**Pytanie nr 6**

Proszę o uzupełnienie danych do wyceny wyposażenia pomieszczeń towarzyszących. Pytania w załączonym zestawieniu tabelarycznym.



### Odpowiedź

- a) gabloty informacyjne wewnętrzne ze stali nierdzewnej, magnetyczne z wyjmowaną szybą ze szkła bezpiecznego o wym. 100 x 80 cm
- b) fotele obrotowe , nieckowe z obiciem tkaniną , 2 poręczami oraz regulacją wysokości i oparcia pod wpływem ciężaru
- c) krzesła tapicerowane na 4 nogach z rury owalnej , malowane proszkowo z poręczami oraz obiciem siedziska i poręczy tkaniną
- d) szafy ubraniowa z nadstawką , z płyty laminowanej 90x60x240 cm
- e) biurka 2-szafkowe z półkami , płyty wiórowej , laminowanej
- f) wieszaki szatniowe , dwustronny , mobilny , stalowy , malowany proszkowo – 2x12
- g) regały metalowe ze stali nierdzewnej – 5 półek – 120x42x195 cm
- h) listwa drewniana z wieszakami podwójnymi ( szt. 11) , mocowana do ściany
- i) lada – nieaktualne
- j) ławki korytarzowa – stelaż metalowy malowany proszkowo z listwami drewnianymi , bez oparcia – długości 2,50 m , wysokości - 0,40 m
- k) verticale – żaluzje pionowe z obciążnikiem i łańcuszkiem o szerokości pasów – 80 – 120 mm
- l) ława – stół – z możliwością podnoszenia płynnego ( korbą ) 130 x 65 cm

### Pytanie nr 7

Jakie okna należy zamontować w Sali gimnastycznej? Istniejące zapisy w opisie technicznym pkt. 8 ‘Stolarka’ są niezgodne z obowiązującymi normami. Prosimy o uaktualnienie zapisów.

### Odpowiedź

Do wyceny realizacji zadania należy przyjąć stolarkę okienną i drzwiową zgodnie z warunkami technicznymi i normami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r.



Ministerstwo  
Sportu i Turystyki



#### **Pytanie nr 8**

Zgodnie z zapisami od producentów wyposażenia sportowego na halach sportowych nie powinno się stosować przy bramkach tulei (nie jest to wskazane), ale mocowania talerzykowe. Prosimy o zmiany zapisów w przedmiarze robót.

#### **Odpowiedź**

Tak , przy bramkach można zastosować marki talerzykowe. Tuleje pozostaną przy słupkach.

#### **Pytanie nr 9**

Producent urządzenia rehabilitacyjnego „Mocarz” zaprzestał produkcji. Czy istnieje możliwość zamiany na inne.?

#### **Odpowiedź**

W aktualnym katalogu POLSPORTU , urządzenie „mocarz” występuje. Jeśli nie , to proponuję urządzenie „wioślarz mechaniczny”

#### **Pytanie nr 10**

W przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej koszykówki, a na rzucie hali widoczne są dwa boiska treningowe. Prosimy o doprecyzowanie powyższych zapisów.

#### **Odpowiedź**

Dodatkowo należy przyjąć :

- tablica epoksydowa do koszykówki – 180x105 – szt. 4
- obręcz uchylna - szt. 4
- siatka czarna – szt. 8

Przyjęte są słupki uniwersalne

#### **Pytanie nr 11**

Proszę o uzupełnienie w dokumentacji projektowej i SST zapisów dotyczących wykonania posadzki żywicznej (przekrój, technologia wykonania).





Ministerstwo  
Sportu i Turystyki



### Odpowiedź

Posadzka na bazie bezbarwnej żywicy epoksydowej i barwionych kruszyw kwarcowych ( typ kamienny dywan)

- klasa przeciwpoślizgowości R9
- odporność na ściskanie 50 MPa
- odporność na uderzenia – kl. II
- reakcja na ogień- Bfl-S1
- powierzchnia bazowa – beton bezpyłowo śrutowany Ew. szlifowany lub opalany

### Pytanie nr 12

Proszę o uzupełnienie w dokumentacji projektowej i SST zapisów dotyczących wykonania wyłazu dachowego systemowego kopułkowego (rzut, szczegół konstrukcyjny, przekrój).

### Odpowiedź


Rezygnujemy z wyłazu dachowego – jest zbędny

### Pytanie nr 13

Czy posadzka sali gimnastycznej ma być wykonana jako pływająca (tak jak hali sportowej) czy też nie, gdyż pozycja 145 z przedmiaru nie jest spójna z opisem warstw na przekroju pionowym. Proszę o wyjaśnienie.

### Odpowiedź

Należy przyjąć warstwy posadzki zgodnie z projektem budowlanym.

  
WÓJT  
Bartłomiej Kłoczko

