



Ministerstwo
Sportu i Turystyki



GMINA KRUKLANKI

ul. 22-go Lipca 10
13-512 Kruklanki
NIP 8451982653
REGON 790671248

Kruklanki dnia 04.03.2019 r.

PBO.271.2.3.2019

**Do wszystkich Wykonawców
Wyjaśnienie nr 3**

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) w związku z otrzymanym w dniu 01.03.2019 r. zapytaniem dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym *„Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Kruklankach”* przekazuję treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego


Pytanie nr 1

Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji przetargowej dotyczących wykładziny sportowej zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie minimalnych wymogów dla wykładziny sportowej stanowiącej wykończenie podłogi na konstrukcji legarowej.

Odpowiedź

Należy postępować zgodnie z opisem zawartym w części dokumentacji "Technologia sali sportowej" tj.

- wykładzina sportowa linoleum gr. min. 4 mm bez tzw. finiszu
- podłoga sportowa jako cały system musi spełniać wymogi normy EN 14904


WÓJT
Bartłomiej Kłoczko