



1. Dłębiona przed dotykaniem pośrednich – samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
2. Dłębony oświetlenie w łazienkach portowa poza strefa 2.
3. W łazienkach wykonania niejasne połączenia wyrównawcze.
4. Przewody instalacji wyrównawczej, oświetleniowej i gniazd wtykowych układać pod tyłek

LEF	TRF
A1	RLX-500 LED 3500lm GPAL 20W P44
B	COMAX LED 360.000lm GPAL 50W P85
C	BLAZE LED P44 840 1400lm GPAL 15W P44
D	SOLUX 190 LED 840 2500lm GPAL 24W
DW	SOLUX 190 LED 840 2500lm GPAL 24W ANTIHALO
E	FW LED 840 1900lm GPAL 22W P44
F	FW LED 840 3200lm GPAL 40W P20
G	ESVOX LED 840 2500lm CLCLAT 150W P85
AM1	VERSO LED ANTIHALO
AM2	VERSO LED ANTIHALO WID
AM3	VERSO LED ANTIHALO
AM4	VERSO P LED ANTIHALO
AM5	MONITOR P44 LED ANTIHALO 30°
AM6	MONITOR P44 LED ANTIHALO
AM7	MONITOR P40 LED ANTIHALO

RZUT PARTERU SKALA 1:100

[illegible]