Uwagi:
1. Ochrona przed dotykiem pośrednim - samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TN-S
2. Oprawy oświetleniowe w łazienkach montowa poza strefą 2.
3. W łazienkach wykona miejscowe połączenia wyrównawcze.
4. Przewody instalacji wyrównawczej, oświetleniowej i gniazd wtykowych układac pod tynk

- gniazdo pod tynk
- gniazdo bryzgoszczelne
- wyłacznik jednobiegunowy
- wyłacznik jednobiegunowy bryzgoszczelny
- wyłacznik schodowy
- wyłacznik dwubiegunowy
- wyłacznik dwubiegunowy bryzgoszczelny

8xUPTkat.6
pozostawić zapasy
na obu końcach po 5 m

do R1

na piętro

gn. RJ45
cat. 6E

R<10 Ohm

sterownik kotła

szyna wyrównawcza

centrala sygnalizacyjna CW1

centrala sygnalizacyjna CW2

RWK

TD
TS

RG

wentylator wywiewny przy pełnym

wentylator nadmuchowy z pełnym podmuchem

suszarka

przycisk wyt. p.poż.

proj. ZK+TL
opracowanie PGE

przeciwpożarowy wyłącznik prądu

PROJ. SALA SPORTOWA

PROJ. SALA SPORTOWA

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY

YTKSY 1x4x0,5/RL22
w istn. części układać
na tynku

RZUT PARTERU SKALA 1:100

"DOM-BUD" Suwałki			SPECJALN: ELEKTRYKA	
OBIEKT:	Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Kruklanach		STADIUM: PB	NR RYS.: 1
			SKALA: 1:100	
ADRES:	11 - 612 KRUKLANK ul. 22-go Lipca 34, dz.nr 254		RYS: Rzut parteru Instalacja gniazd wtykowych	
IMIĘ I NAZWISKO:		NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	tech. Wiesław Baluta	SUW 86/90	23.02.2017	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Szymczyk	POM/0183/ PWOE/08	23.02.2017	