



P. p. 120,00 m n.p.m.

Rzędna terenu	130,00		
Rzędna osi rurociągu [m]	128,20		
Zagłębienie osi rurociągu	1,80		1,53
Odległości [m]	0,00		33,50
Średnice, materiał	dz90PEciśn.		
Spadek	i=1,7%		
Długość trasy [m]	33,5		

T Ø150/80/150

bud.

"DOM-BUD" Suwałki		SPECJ.: SANITARNA	
OBIEKT:	Budynek sali gimnastycznej z zapleczem wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły	SKALA: 1:100/250	NR RYS.: S.2
ADRES:	ul. 22-go Lipca 34, 11-612 Krutanki - dz. Nr ew. 254, obr. 0001 Krutanki	RYSUNEK: Profil wodociągu	
SPECJALNOŚĆ:	IMię I NAZWISKO:	NR UPB.	DATA
INSTAL. - INŻYNIER (sewalans) projektant:	mgr inż. Dariusz Pieczasowski	SUYW-75/90	22.02.2017
sprawdzający:	mgr inż. Edyta Łysenko	PDL/0053/POOS/09	22.02.2017
INWESTOR:	Gmina Krutanki, ul. 22 Lipca 10, 11-612 Krutanki		