



- przewody odprowadzające do uzienienia prowadzić w rurze RL28 w warstwie ocieplenia budynku
- wykonać uzion fundamentowy
- złącza kontrolne instalować w typowej skrzynce problemowej

"DOM-BUD" Siwałki				SPECJALN. ELEKTRYKA	
OBJEKT	Sala gimnastyczna wraz z hotelem	STADIUM	PB	NR KRS.	
ADRES	Przy Zespole Szkół w Krasnem	SKALA	1:100		0
DANE NAZWISKO		NR DOK.	DATA	PODPIS	
PROJEKTANT		Inst. Wsistwa Budowa	SIW 6690	21.02.2017	
SPRAWOWZNAK		Instytut Projektowania	PROJEKT	21.02.2017	