



Ministerstwo  
Sportu i Turystyki



**GMINA KRUKLANKI**

ul. 22-go Lipca 10  
11-612 Kruklanki  
NIP 8451982653  
REGON 790671248

Kruklanki dnia 13.12.2019 r.

PBO.271.18.3.2019

**Do wszystkich Wykonawców  
Wyjaśnienie nr 3**

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w związku z otrzymanym w dniu 06.12.2019 r. zapytaniem dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym *„Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Kruklankach”* przekazuję treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego:

**Pytanie 1**

W dokumentacji technicznej zamiennej wg rys. A-14 ZMIANY NIEISTOTNE witryna F6 została zamieniona z aluminiowej na PCV. Informujemy, że nie ma możliwości technicznych wykonania takiej ściany w konstrukcji z PCV z uwagi na zbyt duże gabaryty przeszkleń a co za tym idzie możliwość wypaczenia się konstrukcji. Witrynę F6 należy wykonać jako fasadę aluminiową w konstrukcji słupowo-ryglowej.

**Odpowiedz**

Witryna F6 została zmieniona w zmianach nieistotnych na witrynę PCV, w przypadku nie uzyskania parametrów technicznych gwarantujących bezpieczeństwo dopuszcza się zmianę jej na fasadę aluminiową.



Ministerstwo  
Sportu i Turystyki



### Pytanie 2

W przedmiarach robót brak jest pozycji na wykonanie obudowy przewodów wentylacyjnych stalowych ocynkowanych w obrębie Sali i wentylatorni z blachy stalowej nierdzewnej – zgodnie z opisem technicznym projektu instalacji wentylacji - punkt 4. „Urządzenia nawiewno-wywiewne”. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakującą pozycję z podaniem wielkości obmiaru.

### Odpowiedz

Złączony przedmiar jest jedynie pomocniczy, podstawą realizacji zamówienia jest dokumentacja projektowa. Brakujące elementy należy uzupełnić w przedmiarze i dodać wartość do oferty cenowej.

  
WÓJT  
Barłomiej Kłoczko