



GMINA KRUKLANKI  
ul. 22-go Lipca 10  
11-812 Kruklanki  
NIP 845 198 26 53  
REGON 790671248

Kruklanki dnia 08.10.2020 r.

PBO.271.17.1.2020

**Do wszystkich Wykonawców  
Wyjaśnienie nr 1**

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) w związku z otrzymanym w dniu 07.02.2019 r. zapytaniem dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym „*Modernizacja istniejącego pomostu na jeziorze Żywki*” przekazuję treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego:

**Pytanie 1**

Czy zamawiający dopuszcza inne mocowanie rury do pała drewnianego, np: przez zabetonowanie górnej części rury, przewidywany w projekcie sposób montażu jest trudny do wykonania (wiercenie pod wodą) i ciężar całego pomostu opierałby się tylko na jednej śrubie fi 16.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że istnieje możliwość zastosowania równoważnego mocowania pod linia wody w postaci 3 wkrętów kolejowych typu P49A24x135 rozmieszczonych foremnie w tej samej lokalizacji (głębokości), zamiast 1 śruby M16 na przestrzał. Ponadto należy zauważyć ze projekt zakłada wypełnienie wolnych części nakładek stalowych betonem C16/20 zgodnie ze SST "Konstrukcje stalowe ustroju nośnego" str. 30

  
WÓJT  
Barłomiej Kłoczko

